



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25006020

Client : APTM

Contact : 0686789337

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 11/12/2025

Expire le 31/12/2025

728 CHEMIN DE LA BEGUDE
83740 LA CADIERE D'AZUR

Heure prévue : 15:00

Personne sur place

JEAN MARC PAR TÉLÉPHONE ET SON MAÇON SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, tuyauterie : 6m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Interdiction 9t

Coulage plage piscine terrasse

Pompe 20 lavage chantier

6m de tuyaux max (il en mettra que 3 normalement)

Vu avec personne sur place prévoir deux sacs de ciment pour amorçage à rappeler au client lors de la prise de commande

Cubage cadence formule à confirmer avec client

Attention montée fort pourcentage pour accéder au chantier béton pas trop souple pour charger à 3 m

Jour de la visite terrassier sur place vu avec maçon de faire lever le tas de ballastée à l'entrée à côté de la piscine pour que la pompe s'avance au maximum

Prévoir pour lavage toupie

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	48.1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	13
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	13
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	48.1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	10
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1